

АКТ 17

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

22 серпня 2022 року

с/пт Жванич

(назва населеного пункту)

Тарова Ірина Русланівна

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Заснувальник готельно-курортного комплексу Борис Гегельницький

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Магараха Ігор Іванович

Заснувальник архітектурно-будівельної фірми Володимир Яковлев

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Кабанов Ігор Іванович

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Григоруканський Володимир Іванович

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Григоруканський Володимир Іванович

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Григоруканський Володимир Іванович

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності директора Жваничського

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення)

професійного аграрного об'єднання

або уповноваженої ним особи))

Сергія Сопоцького

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Викнеська область, Жваничський район, с/пт Жванич, вул. Ворожцова, 1

державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібно закреслити)

що належить Алістерівське освітнє

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,

на маунт Укрїї

комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої

влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

назва об'єкта запис  
основне функціональне призначення,  
вбудовано в будівлю  
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 378,6 кв.м, загальний об'єм 1060,08 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний кращездатний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі, без ознак  
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))  
підтоплення

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 3 (три)

входи не захаращено, захищено від  
входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,  
сильноосередних опадів  
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

4. Стан систем вентиляції: природна

(передбачено / не передбачено проектом,  
наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість  
та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом

санвузли 2 (два)  
(наявність, кількість,  
стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для не  
каналізованих будівель, споруд, приміщень) вимоги СанПи

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,  
можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: централізоване

(передбачено / не передбачено проектом)  
(наявність, укомплектованість

централізоване, під'їзжарні, генератори  
та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: Wi-Fi  
(наявність гучномовців,

радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

**10. Протипожежний стан:**

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації немає

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано

(споруду укомплектовано згідно з нормами,

не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

**ВИСНОВОК**

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

для укриття населення як найпростішого укриття

рекомендовано до використання  
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання

найпростішого укриття

для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: з урахуванням зазначених рекомендацій  
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

наказу начальника вогнезахисних сил  
до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

України від 09.07.2018 року №579

Підписи осіб, які склали цей акт:

[підпис] голова комісії Русак Дмитро Іванович  
(посада, власне ім'я, прізвище)  
[підпис] заступник голови комісії Борис Іванович  
(посада, власне ім'я, прізвище)  
[підпис] начальник ВДЗП МЗВА Володимир Іванович  
(посада, власне ім'я, прізвище)  
[підпис] заступник начальника ЗЗПНС Юрій Іванович  
(посада, власне ім'я, прізвище)  
[підпис] заступник ВОБ Едуард Сапронов  
(посада, власне ім'я, прізвище)  
[підпис] інспектор СЮБ Тамара Любова  
(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

(уповноважена ним особа)

Сергій Соколюк  
(власне ім'я, прізвище)

22 серпня 2022 року